



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEWORSKU  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

|  |            |
|--|------------|
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ<br>przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o. |            |
| Wpłynęło dnia  | Przekazano |
| 14 STY. 2026   |            |
| L.dz 7722  | Munio      |

Przeworsk, dnia 14.01.2026 r.

P.A. Munio  
Munio

Znak sprawy: PSK.9020.10.2.2026.MW

Strona:

Zakład Gospodarki Komunalnej  
przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o.  
ul. Pod Rozborzem 13  
37-200 Przeworsk

## DECYZJA

Na podstawie:

- ☐ art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691),
- ☐ art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- ☐ § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- ☐ art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 09.01.2026 r. *w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A i wybranego parametru grupy B tj. enterokoki kałowe z wodociągu „Świętoniowa”* (punkt zgodności – WDK Gorliczyna-zawór na przyłączy) i w oparciu o sprawozdanie z pobierania i badań nr: SB/01901/01/2026 z dnia 14.01.2026 r.,

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Świętoniowa” w miejscowości Gorliczyna w zakresie ww. parametrów.

## Uzasadnienie

W dniu 09.01.2026 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Świętoniowa”, ze stałego punktu monitoringowego (punkt zgodności) – „WDK Gorliczyna”, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A i wybranego parametru grupy B tj. enterokoki kałowe. Próbkę wody została pobrana w „punkcie zgodności” tj. zawór na przyłączy. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymogom mikrobiologicznym, fizycznym i organoleptycznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbki wody nr: SB/01901/01/2026 z dnia 14.01.2026 r. Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

**Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.**

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Przeworsku  
mgr inż. Ryszard Trelka  
(podpisano elektronicznie)

### Otrzymują:

1. Strona: Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o.,  
ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk
2. A/a

### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1 a, 37-200 Przeworsk